UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
2. Montaż kanałów i urządzeń elementami systemowymi np. HILTI wyłącznie do konstrukcji budynku.
3. Podłączenie urządzeń dachowych do instalacji odgromowej wg projektu branży elektrycznej.
4. Wykonać układ zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej.
5. Rozmieszczenie nawiewników dopasować do sufitów podwieszanych. Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne malowane proszkowo na kolor zgodny z projektem aranżacji wnętrz. Wszystkie kratki wentylacyjne wyposażyć w przepustnice regulowane od czoła kratki. Wszystkie kratki dobrano jako montowane na wkręty.
6. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z PN "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano–Montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi COBRTI.
7. Podane w projekcie rzędne wszystkich elementów wentylacji są orientacyjne przed montażem należy dokonać domiarów i dopasować wysokości do projektowanych przepustów i sufitów podwieszanych.

UWAGA: wszystkie kolana kanałów systemów z wełny mineralnej wykonać jako segmentowe.

Zamontować grzejnik kolumnowy (żeberkowy) typu Delta. 5 kolumn H=1000/L=1200 (24 el.) z głowicą termostatyczną, podłączyć do istniejącej instalacji w pomieszczeniu.

Istniejące grzejniki rurowo żebrowe wys. ok 40cm. Moc grzewcza 2500W. Do demontażu.

Zamontować grzejnik kolumnowy (żeberkowy) typu Delta. 5 kolumn H=1000/L=1200 (24 el.) z głowicą termostatyczną, podłączyć do istniejącej instalacji w pomieszczeniu.

STREFA NR1 ZL I KLASA C

Istniejąca instalacja hydrantowa z rur stalowych wyprowadzona ponad kurtynę sceny zasilająca tryskacze. Do demontażu. Prowadzona w stalowcyh obudowach.

0/02_SCENA 182,32m2

0/01_MAGAZYN SCENY 43,81m2

Istniejące grzejniki rurowo żebrowe wys. ok 40cm. Moc grzewcza 2500W.

Zamontować grzejnik płytowy 22/600/2300mm z głowicą termostatyczną, podłączyć do istniejącej instalacji w pomieszczeniu.

Istniejące instalacja hydrantowa z rur stalowych.

Hydrant zdekompletowany istniejący przeznaczony do wymiany Zamontować hydrant HP52 w skrzyce natynkowej podłączyć do istniejącej instalacji hydrantowej.

Hydrant kompletny HP52 istniejący zgodnie z wizją lokalną posiada aktulane badania ciśnienia i wydajności.

Istniejące instalacja hydrantowa z rur stalowych.

Istniejąca instalacja hydrantowa z rur stalowych wyprowadzona ponad kurtynę sceny zasilająca tryskacze. Do demontażu. Prowadzona w stalowcyh obudowach.

0/04_KLATKA SCHODOWA 12,84m2

Hydrant zdekompletowany istniejący przeznaczony do wymiany Zamontować hydrant HP52 w skrzyce podtynkowej podłączyć do istniejącej instalacji hydrantowej.

Istniejące instalacja hydrantowa z rur stalowych. Instalację wymienić jako podtynkową z rurDN50

0/03_SALA 234,81m2

0/05_ŚLUZA AKUSTYCZNA

Istniejące piony C.O. wyprowadzone z kanału technicznego, zdemontować.

Istniejące grzejniki żeliwne żebrowe wys. ok 90cm. Moc grzewcza 2250W. Zdemontować.

Istniejące grzejniki żeliwne żebrowe wys. ok 90cm. Moc grzewcza 1800W. Zdemontować.

Istniejące grzejniki żeliwne żebrowe wys. ok 90cm. Moc grzewcza 1800W. Zdemontować.

USTRÓJ AKUSTYCZNY
–pustka powietrzna 5cm
–wełna mineralna 5 cm
–tkanina o gramaturze min.350 g/m2

Istniejące piony C.O. wyprowadzone z kanału technicznego, zdemontować.

W istniejącym kanale technicznym zamontować grzejniki płytowe 33/900/1100. Zastosować termostaty wyniesione ze zdalną nastawą i kapilarą, Grzejniki podłączyć do instalacji przebiegającej w kanałach technicznych. Termostaty montować na ścianie poza strumieniem ciepłego powietrza. Kanał przykryć krata ażurową zgodnie z proj. architektury. Instalację w kanałach technicznych wymienić z zachowaniem średnic z rur stalowych czarnych ze szwem.

Istniejące grzejniki żeliwne żebrowe wys. ok 90cm. Moc grzewcza 2250W. Zdemontować.

Istniejące piony C.O. wyprowadzone z kanału technicznego, zdemontować.

Istniejące grzejniki żeliwne żebrowe wys. ok 90cm. Moc grzewcza 1800W. Zdemontować.

Istniejące grzejniki żeliwne żebrowe wys. ok 90cm. Moc grzewcza 2250W. Zdemontować.

Istniejące piony C.O. wyprowadzone z kanału technicznego, zdemontować.

W istniejącym kanale technicznym zamontować grzejniki płytowe 33/900/1100. Zastosować termostaty wyniesione ze zdalną nastawą i kapilarą, Grzejniki podłączyć do instalacji przebiegającej w kanałach technicznych. Termostaty montować na ścianie poza strumieniem ciepłego powietrza. Kanał przykryć krata ażurową zgodnie z proj. architektury. Instalację w kanałach technicznych wymienić z zachowaniem średnic z rur stalowych czarnych ze szwem.

Istniejące piony C.O. wyprowadzone z kanału technicznego, zdemontować.

Hydrant kompletny HP52 istniejący zgodnie z wizją lokalną posiada aktulane badania ciśnienia i wydajności. Przeznaczony do wymiany Zamontować hydrant HP52 w skrzyce podtynkowej podłączyć do istniejącej instalacji hydrantowej.

Istniejące instalacja hydrantowa z rur stalowych.

Zamontować drzwi powietrzno szczelne o wymiarach 70/200cm - rewizja przestrzeni pod trybunami.

0/07_POM 1,55m2

0/06_KLATKA SCHODOWA 7,19m2

„Projekt modernizacji Sali widowiskowo - kinowej w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu"

Inwestor
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
Pl. Wolności 24
46-380 Dobrodzień

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek
RZUT PARTERU INSTALACJA C.O. I HYDRANTOWA

Instalacje sanitarne

Skala **1:100**

SIERPIEŃ 2015

Nr rys.: **S_02**

Projektował	**mgr Inż. Marcin Płoszaj**	Nr. Uprawnień WKP/0136/PWOS/14
Sprawdził	**mgr Inż. Krzysztof Dostatni**	Nr. Uprawnień WKP/0346/POOS/13
Opracował		

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ; Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27 sound@space.pl