

Nr postępowania: GBP.271.2.2017

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa obiektu Filii w Wierzbnie

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Gminna Biblioteka Publiczna w Domaniowie udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11.08.2017 r. w ww. postępowaniu:

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót poz. 46 i 47 jest mowa o wykonanie ścian z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust), natomiast w opisie technicznym zaprojektowano wykonanie ścian z bloczków piaskowo-wapiennych SILPro murowanych na zaprawie cienko-spoinowanej. Wykończenie wewnętrzne tynkiem gipsowym maszynowym. Proszę o podanie z jakiego materiału wykonać ściany zewnętrzne i wewnętrzne działowe ? Jaki zastosować tynk wewnętrzny na ścianach i sufitach?.

Odpowiedź

Przedmiary nie są dokumentem opisującym przedmiot zamówienia, lecz stanowią element wyłącznie pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczałtowej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne działowe a także tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach, wykonać zgodnie z opisem przedstawionym w projektach budowlanych i projektach budowlanych wykonawczych, które stanowią załączniki do SIWZ.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie parametrów windy.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga windy panoramicznej w szybie o konstrukcji stalowej z obudową szklaną - zgodnie z rysunkami zamiennymi, które Zamawiający przekazuje w załączeniu oraz zamieszcza na stronie internetowej. Winda o udźwigu 630 kg, 8 osób, o wymiarach min. 1,1 x 1,4 m, dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach, o napędzie elektrycznym. Elementy obudowy kabiny ze stali nierdzewnej przeszklone.

Pytanie nr 3

Czy posadzki mają być żywiczne czy zastosować zamiennie wykładzinę dywanową? Proszę o szczegółową odpowiedź.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zastosowania w budynku w Domaniowie posadzek żywicznych z możliwością wykonania posadzek ceramicznych lub posadzek z gresu w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych i technicznych, z tym że w sali zabaw dla dzieci (0.09), czytelnicy (0.13) i bibliotece (0.14) należy zastosować wykładzinę dywanową na podłożu cementowym w celu osłabienia lub całkowitego pochłonięcia dźwięku. W budynku w Wierzbnie należy zastosować posadzki żywiczne z możliwością wykonania posadzek ceramicznych lub z gresu w części gastronomicznej i technicznej oraz pomieszczeniach sanitarnych, z tym że w pomieszczeniach: biblioteka (1.17) i biuro (1.18) wymaga się wykładziny dywanowej.

Działając na podstawie art. 12a ust 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium – do 28 sierpnia 2017 r., do godz. 10⁰⁰

Nowy termin otwarcia ofert – 28 sierpnia 2017 r., godz. 10¹⁵

W załączeniu:

1. Rys. rzut parteru windy i rys. rzut pięta windy.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Domaniowie
mgr Dominika Marmulewicz-Kawatka

Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania niniejszej informacji faksem zwrotnym na nr 71 301 78 70 lub pocztą elektroniczną na adres biblioteka@gminadomaniow.pl