

Nr postępowania: GBP.271.2.2017

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa obiektu Filii w Wierzbnie

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Gminna Biblioteka Publiczna w Domaniowie udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 18.08.2017 r. w ww. postępowaniu:

Pytanie nr 1

Czy inwestor przewiduje wymianę gruntu w przypadku złej nośności podłoża?

Odpowiedź

1. W podłożu gruntowym budynku biblioteki w Domaniowie na planowanej głębokości posadowienia - 144,00mnpm występować mogą nasypy niekontrolowane w szczególności w obrębie otworów nr 3 i 4.

Ich miąższość może wynosić od ok. 40 do 60cm.

W przypadku ich stwierdzenia nasypy te należy wymienić na grunt nośny okładany warstwami o gr. max 30cm zagęszczony do $Is = 1,00$. Zastosować można zmieszany kliniec wielofrakcyjny 0- 63mm lub grube pospółki, żwir.

Strefa występowania gruntów nasypowych może obejmować ok. 30-40% powierzchni obiektu

2. W podłożu gruntowym budynku w Wierzbnie w miejscach stwierdzonych słabych gruntów dokonać ich wymiany zgodnie z pkt. 4.1. opisu do PB. oraz pkt.

4.2. opisu PZT (Podczas wykonywania wykopów fundamentowych grunty stanowiące nasypy oraz słabe gliny należy usunąć tj. do głębokości ok. 1,70m poniżej poziomu istniejącego terenu.)

Pytanie nr 2

Czy inwestor może dołączyć projekt zagospodarowania terenu w części opisującej przekrój drogi oraz chodników w celu wyliczenia podbudowy?

Odpowiedź

Podbudowy pod nawierzchnie dróg wewnętrznych i parkingów zarówno dla biblioteki w Domaniowie i Wierzbnie wykonać jako typowe dla tego typu nawierzchni t.j.:

- kostka betonowa 8cm

- podsypka piaskowa 3cm (zamiennie miał kamienny)
- podbudowa z kłińca 0-31,5mm - 15cm
- podbudowa z kłińca 0-63mm -15-20cm
- podsypka piaskowa odsączająca - 10-20cm Wskaźnik zagęszczenia podbudowy $I_s = 1,00$ W zależności od lokalnych warunków gruntowych grubość warstw może być zmienna (+ 10 cm).

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami do SIWZ Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert.

Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania niniejszej informacji faksem zwrotnym na nr 71 301 78 70 lub pocztą elektroniczną na adres biblioteka@gminadomaniow.pl

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Domaniowie

mgr Dominika Marmulewicz-Kawałko